

## Допустимая температура воздуха в помещениях для детей

Допустимая температура воздуха в помещениях установлена таблицей 5.34 СанПиН 1.2.3685-21. Также в ней – относительная влажность и скорость движения воздуха. Показатели температуры используете во время ежедневного производственного контроля, а все три показателя – во время лабораторного контроля параметров микроклимата.

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°С)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет	22 - 24	40 - 60	0,1
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21 - 24	40 - 60	0,1
Спальные	19 - 21	40 - 60	0,1
Туалетные для детей до 3-х лет	22 - 24	–	0,1
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет	19 - 21	–	0,1
Физкультурный зал	19 - 21	40 - 60	0,1
Музыкальный зал	19 - 21	40 - 60	0,1
Душевая (ванная комната)	24 - 26	–	0,1
Раздевальная в групповой ячейке	21 - 24	40 - 60	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми.	21 - 24	40 - 60	0,1
Прогулочные веранды (не менее)	12	–	–
Отапливаемые переходы (не менее)	15	–	0,1